

Ein- und Ausspeisedifferenzen	
positiv	4.867.167 kWh
negativ	-4.867.167 kWh
Pmax Band	4.836 kW
Pmin Band	-5.706 kW

Ein- und Ausspeisedifferenzen	positiv kWh	negativ kWh
Januar	447.595	-193.097
Februar	710.738	-255.315
März	221.928	-1.299.467
April	458.947	-285.531
Mai	156.867	-861.842
Juni	459.175	-206.850
Juli	215.339	-82.453
August	252.275	-121.181
September	69.038	-452.727
Oktober	324.374	-454.940
November	380.671	-585.674
Dezember	1.170.221	-68.091
<b>Jahr 2011</b>	<b>4.867.167</b>	<b>-4.867.167</b>